

**Tilsyn**  
**Sjelborg Gl. Skole**  
**2022 - 2024**



## Indholdsfortegnelse

<b>Tilsynet .....</b>	<b>3</b>
<b>Ramme for tilsyn .....</b>	<b>3</b>
<b>Samlet konklusion .....</b>	<b>4</b>
<b>Fysisk børnemiljø .....</b>	<b>5</b>
<b>Æstetisk børnemiljø .....</b>	<b>5</b>
<b>Sikkerhed (udendørs og indendørs) .....</b>	<b>5</b>
<b>Hygiejne .....</b>	<b>6</b>
<b>Strakshenstilling .....</b>	<b>6</b>

## Tilsynet

**Daginstitution/Afdeling/Hus:** Sjelborg Gl. Skole

**Dato og tidspunkt:** Den 7. december 2022 klokken 12.00 – 13.30

**Tilsynsførende:** Susan Grønhøj Krogager

### Ramme for tilsyn

Det uanmeldte tilsynsbesøg består af en rundring i udflytterbasen/det pædagogiske udflugtsmål, med fokus på det fysiske og æstetiske børnemiljø, sikkerhed og hygiejne. Til brug for vurderingen af det fysiske og æstetiske børnemiljø, anvendes KIDS observationsredskab vedrørende *fysiske omgivelser*.

## Samlet konklusion

Tilsynet d. 7. december 2022 gav anledning til bekymring af en sådan karakter, at tilsynskonsulent Susan Krogager tog på endnu et tilsyn d. 15. december 2022 sammen med tilsynskonsulent/teamleder Tommy Skau. Det blev her besluttet at inddrage Ejendomme samt Sundhedsplejen ved Esbjerg Kommune.

Ud fra tilsynets beskrivelser og billeder er det besluttet, at børnene ikke skal opholde sig i bygningen, så længe det ikke er afklaret om det er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

### Opdatering januar 2023

På baggrund af tilsynet, er der nu foretaget de nødvendige udbedringer og Sjelborg Gl. Skole kan igen ibrugtages som kapacitet.

<b>Tidslinje for tilsynet i Sjelborg Gl. Skole</b>						
<b>07.12.2022</b>	<b>15.12.2022</b>	<b>21.12.2022</b>	<b>22.12.2022</b>	<b>05.01.2023</b>	<b>Januar 2023</b>	<b>20.01.2023</b>
Ordinært tilsyn på Sjelborg Gl. Skole	Ekstra tilsyn med deltagelse af teamleder Tommy Skau, tilsynsenheden på baggrund af bekymring for børns ophold i lokalerne på Sjelborg Gl. Skole	Tilsynskonsulent, Susan Krogager, samtale med Inga Hald, sundhedsplejerske vedr. bekymring for bl.a. indeklima. Susan Krogager beskriver bekymringer fra tilsynet, samt fremsender billedmateriale til Inga Hald.	Tilsynskonsulent, Susan Krogager, kontaktes igen af sundhedsplejerske Inga Hald, som udtrykker bekymring for børnenes sundhed ved ophold på Sjelborg Gl. Skole, bl.a. på baggrund af det fremsendte billedmateriale.  Sjelborg Gl. skole lukkes midlertidig. Det er besluttet i Børn & Pædagogik at foretage en nærmere undersøgelse af tilsynets bekymringer.	Den 5/1-2023 Besigtigelse af Sjelborg Gl. skole. Tommy Skau (tilsynsenheden) og Peter Madsen (Ejendomme)	Udbedringer udføres på Sjelborg Gl. Skole; blandt andet skimmelsenering og grundig rengøring.	Sjelborg Gl. Skole meldt klar til brug som kapacitet

## Fysisk børnemiljø

Lokalerne er i Sjelborg Gl. Skole er rummelige og med et stort udeareal.

De fysiske omgivelser er gammelt og meget slidt og tilsynet giver anledning til bekymring for, at børn skal opholde sig i miljøet på daglig basis hen over vinterhalvåret.

I den fjerne ende af gymnastiksalen, fører en dør ud til gårdspladsen. Nederst i dørens rude (i det udvendige lag glas) ses et hul, ligesom der konstateres tydelig træk fra døren.

Der falder nogle steder puds af væggene i bygningen.

## Æstetisk børnemiljø

Det æstetiske børnemiljø er mangelfuldt. Lokalerne bærer præg af at være til midlertidigt ophold. Møblement, indretning, gardiner (i det ene grupperum), linoleumsgulve og udsmykning er af ældre dato og fremstår meget slidt og ikke vedligeholdt.

Der er spartansk indrettet og mangelfuldt i mængde af legetøj og muligheder for lege- og læringsmiljøer. Sjelborg Gl. Skole bruges som kapacitet i flere måneder henover efterår/vinter, og dermed skal læringsmiljøet stå mål med læringsmiljøet i et gennemsnitligt dagtilbud.

I gymnastiksalen mangler et bræt/inddækning foroven på den ene væg, ligesom loftet skaller af i plamager, hvor der tidligere har været fastklæbet et dekorativt materiale.

Nederst ved en væg er væggen repareret med gaffatape.

## Sikkerhed (udendørs og indendørs)

- I haven findes stolper med store søm, som skal fjernes øjeblikkeligt (mailkorrespondance med pædagogisk leder Irene Høy Bredahl d. 29/12-2022, som forklarer, at stolperne er fjernet fra børnenes areal). Se strakshenstilling nr. 1
- Vertikale løse bræt i udendørs skur skal fjernes eller bankes fast inden børn igen skal opholde sig på matriklen.

## Hygiejne

Der konstateres en jordslået lugt indvendigt i bygningen, hvilket kan indikere fugt og deraf mistanke om svampevækst.

I gymnastiksalen ses svamp/mug i bunden af vinduer i en dør, som fører ud til gårdspladsen. I gymnastiksalen konstateres svampelignende spor på ydervægge, tydeligst fra gulvet op til i ca. 1 meters højde og rundt om vinduer i ca. 4 meters højde.

I gymnastiksalen står en gammel sofa med et gråligt betræk. Under tilsynet ses plamager på stoffet i en sort/mørk grå farve, hvilket giver anledning til mistanke om skimmelsvamp eller anden svampevækst.

Den generelle rengøringsstandard i Sjelborg Gl. Skole vurderes at være mangelfuld. Der ses således blandt andet en del spindelvæv bag møbler og i hjørner.

På grund af aldring og massivt slid, fremstår rummene generelt ikke rene og indbydende. Der er bekymring for, om den massive slitage har betydning for rengøringens kvalitet.

Personalet forklarede ved tilsynet, at der ikke var rengjort i bygningen, da de (Norddalsparken) skulle påbegynde brugen af Sjelborg Gl. Skole i slutningen af oktober 2022 pga.

kapacitetsudfordringer. Der lå flere hundrede døde bænkebidere langs panelerne, hvilket indikerer høj fugtighed i bygningen.

## Strakshenstilling

- I haven findes stolper med store søm, som skal fjernes øjeblikkeligt (mailkorrespondance med pædagogisk leder Irene Høy Bredahl d. 29/12-2022, som forklarer, at stolperne er fjernet fra børnenes areal).
- Vertikale løse bræt i udendørs skur skal fjernes eller bankes fast inden børn igen skal opholde sig på matriklen.
- Mistanke om skimmelsvamp/anden svampevækst i gymnastiksalen samt en jordslået lugt når man træder ind i bygningen. Dette skal undersøges af fagperson.
- Der konstateres spor af skadedyr på loftet. Dette skal undersøges og der skal iværksættes en løsning herpå.
- Den generelle rengøringsstandard er mangelfuld.

### **Opdatering januar 2023**

*Strakshenstillingerne er udbedret og Sjelborg Gl. Skole kan igen ibrugtages som kapacitet.*